

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«24» января 2024 г., 45240061000209203421

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзоре) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кетовскому и Половинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Курганской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» января 2024 г., № 2401/666-45/4/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Курганская, г Курган, ул Савельева, Дом 18/1, 83522240015, e-mail: ketovskiy.mond@mail.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 31 » января 2024 г., учетный номер 45240061000209203421.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. начальник ОНД и ПР по Кетовскому и Половинскому районам (главный государственный инспектор Кетовского, Половинского районов по пожарному надзору) Никоноров Михаил Андреевич, e-mail: ketovskiy.mond@mail.ru, телефон: +73522239770

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Курганская, р-н Кетовский, д Логоушка, ул Интернатовская, Дом 1

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫЧЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ",
адрес юридического лица: 641323, ОБЛ КУРГАНСКАЯ, КЕТОВСКИЙ, Д ЛОГОУШКА, ИНТЕРНАТОВСКАЯ УЛ, Д. 1

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификации)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы установленного изготовителем

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

2. При сработке автоматической пожарной сигнализации система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией на 1 этаже здания не включилось

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

(Устанавливает выявленные нарушения обязательных требований (и указывается обязательное требование, нормативного правового акта в его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательные требования, описаний, выявленных должностными органами обязательных требований), требований, описанных в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, иных правовых актов контролирующего (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

дознаватель ОНД и ПР по Кетовскому и Половинскому районам
(государственный инспектор города (района) субъекта РФ по
пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие
дознаватели)) Сулейменов Абай Кадырбекович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 81-НН/9-91010422-А-ПР0901С.1017012436
Владелец: Сулейменов Абай Кадырбекович
Действителен с 18.12.2023 по 12.05.2029

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

начальник ОНД и ПР по Кетовскому и Половинскому районам (главный государственный инспектор
Кетовского, Половинского районов по пожарному надзору) Никоноров Михаил Андреевич, e-mail:
ketovskiy.mond@mail.ru, телефон: +73522239770

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« » часов « » минут « » _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указываются способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

