



Главное управление
социальной защиты населения
Курганской области
Государственное бюджетное
учреждение
«Сычевский психоневрологический
интернат»
641323 Курганская область,
Кетовский район, д. Логоушка
ул. Интернатовская, 1
тел. (8-35231) 3-31-71
эл. почта: spni45@yandex.ru

Начальнику ОНД и ПР по Кетовскому и
Половинскому районам УНД И ПР Главного
управления МЧС России по курганской области
майору внутренней службы М.А. Никонорову

04.10.2023 № 247

Ответ

На Ваш запрос по устранению нарушений требований пожарной безопасности по предписанию № 3/1 от 27.02.2023 г. в отношении объекта защиты ГБУ «Сычевский ПНИ» сообщаем следующее, что в ходе работы по устранению выявленных нарушений в ГБУ «Сычевский ПНИ» была проделана следующая работа. Было проведено обследование с представителями обслуживающей организации ООО «Сервис Систем Безопасности». По результатам обследования закуплено оборудование на сумму 18004 (восемнадцать тысяч четыре) рубля договор поставки №225/23. Заключен договор №226/23 от 06.05.2023 г. на модернизацию АПС на сумму 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей. Все работы по договору выполнены.

Выполнены пункты предписания:

1. Пункт №2 (в медицинском изоляторе подсобное помещение не оборудовано АПС);
2. Пункт №4 (Расстояние от дымового пожарного извещателя, установленного в коридоре первого этажа здания, возле кабинета №124, до стены здания, более 4,5 метров.
3. Пункт №8 (Расстояние от дымового пожарного извещателя, установленного в коридоре второго этажа здания возле библиотеки, до перегородки общего отделения более 4,5 метров.

4. Пункт №10 (Расстояние от дымового пожарного извещателя, установленного в коридоре второго этажа здания, возле кабинета санитаров, до перегородки общего отделения более 4,5 метров).

5. Пункт №11 (Расстояние между дымовыми пожарными извещателями, смонтированными в коридоре второго этажа здания между кабинетом санитаров и палатой № 207, составляет 13 метров).

6. Пункт №13(Расстояние между дымовыми пожарными извещателями, смонтированными в коридоре второго этажа здания возле комнат №№ 220-227, составляет 12 метров).

7. Пункт №18 (помещение котельной не защищено АПС.)

Выполнен пункт № 5 предписания, проведена корректировка проекта.

Выполнен пункт № 17 предписания, на двери подвального помещения размещена табличка с информацией о месте хранения ключей.

На настоящий момент остаются не выполненными пункты предписания: №№ 1;3;6;7;9;12;14;15;16 (несоответствие звукового давления СОУЭ).

Ранее прокуратура Кетовского района обращалась в Кетовский районный суд с исковым заявлением к ГУСЗН Курганской области и ГБУ «Сычевский ПНИ» о возложении на ГУСЗН Курганской области обязанности профинансировать проведение мероприятий по обеспечению соответствия требованиями законодательства уровня звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией. В настоящее время имеется решение Кетовского районного суда дело № 2-868/2023.Кетовский районный суд в своём решении обязал ГУСЗН Курганской области профинансировать проведение мероприятий по обеспечению соответствия требованиям законодательства уровня звукового давления системы оповещения и управления эвакуацией, а ГБУ «Сычевский ПНИ» обязал в течении 6 месяцев после вступления в законную силу настоящего решения устранить нарушения требований пожарной безопасности.

Работа по устранению этих нарушений ведется, в настоящее время проведены торги, и заключен договор № 44 23 от 12.09.2023 г. на разработку проекта АПС и СОУЭ. По готовности проекта будет решаться вопрос с ГУСЗН Курганской области о финансировании.

Приложение : 1. Договор поставки № 225/23(копия) на 2 (двух) листах;

2. Договор №226/23 (копия) на 3(трех) листах;

3. Договор № 4423 (копия) на 5 (пяти) листах;
4. Исковое заявление прокуратуры (копия) на 4 (четырёх) листах;
5. Письмо в ГУСЗН (копия) на 3 (трех) листах.
6. Решение Кетовского районного суда (копия) на 3 (трех) листах.

И.О. Директора



В.А. Корецких