



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Курганской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
640006, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522)476-321

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
ОНД и ПР по Кетовскому и Половинскому районам Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
640006, Курганская область, г. Курган, ул. Савельева, 18/1, телефон/факс: 8(3522)240-015  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо).  
вручается: Государственному бюджетному учреждению «Сычевский психоневрологический  
интернат»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие).  
Во исполнение решения главного государственного инспектора Кетовского  
и Половинского районов по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР по Кетовскому  
и Половинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Курганской области капитан внутренней службы  
Никоноров Михаил Андреевич №3 от «07» февраля 2023 года в период с «13» февраля 2023 г.  
по «28» февраля 2023 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Кетовскому и Половинскому районам управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Курганской области капитаном внутренней службы Бесполниковым Александром  
Андреевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)  
проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки.  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица  
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии  
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Звуковое давление СОУЭ в «процедурном кабинете» медицинского пункта, расположенного на 1 этаже здания 51 dB (A), что не превышает основной уровень шума (40) на 15 dB(A)	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	02.10.2023	
2	В отступление от проектной документации «06-07-2018-АУПС.СОУЭ»,	ч. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.10.2023	


	медицинском изоляторе, произведена перепланировка, в результате чего подсобное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией			
3	Звуковое давление СОУЭ в кабинете №130, расположенном на 1 этаже здания 50 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40) на 15 dB (A)	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	02.10.2023	
4	Расстояние от дымового пожарного извещателя, установленного в коридоре первого этажа здания, возле кабинета №124, до стены здания, более 4,5 метров (фактически 5, 3 м)	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1 и таблицы 13.3* СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).	02.10.2023	
5	В отступление от проектной документации «06-07-2018-АУПС.СОУЭ», в помещении «хлебного цеха» столовой, произведена замена двух дымовых пожарных извещателей на два тепловых пожарных извещателя	ч. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.10.2023	
6	Звуковое давление СОУЭ в кабинете директора, расположенного на втором этаже здания 45 dB (A), что не превышало основной уровень шума (50) на 15 dB (A)	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	02.10.2023	
7	Звуковое давление СОУЭ в кабинете заместителя директора по общим вопросам, расположенного на втором этаже здания 50 dB (A), что не превышало основной уровень шума (50) на 15 dB (A)	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	02.10.2023	
8	Расстояние от дымового пожарного извещателя, установленного в коридоре второго этажа здания, возле библиотеки, до перегородки общего отделения более 4,5 метров (фактически 4,6 м)	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1 и таблицы 13.3* СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	02.10.2023	
9	Звуковое давление СОУЭ в библиотеке, расположенной	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент	02.10.2023	

	dB (A), что не превышало основной уровень шума (50) на 15 dB (A)	противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	
10	Расстояние от дымового пожарного извещателя, установленного в коридоре второго этажа здания, возле кабинета санитаров, до перегородки общего отделения более 4,5 метров (фактически 4,7 м)	п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1 и таблицы 13.3* СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	02.10.2023
11	Расстояние между дымовыми пожарными извещателями, смонтированными в коридоре второго этажа здания между кабинетом санитаров и палатой №207, составляет 13 метров	ст. 83 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. таблица 13.3* СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	02.10.2023
12	Звуковое давление СОУЭ в комнате №217, расположенной на втором этаже здания 45 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40) на 15 dB (A)	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	02.10.2023
13	Расстояние между дымовыми пожарными извещателями, смонтированными в коридоре второго этажа здания возле комнат №№220-227, составляет 12 метров	ст. 83 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.13.4.1. таблица 13.3* СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	02.10.2023
14	Звуковое давление СОУЭ в комнате №224, расположенной на втором этаже здания 45 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40) на 15 dB (A)	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	02.10.2023
15	Звуковое давление СОУЭ в комнате №225, расположенной на втором этаже здания 45 dB (A), что не превышало основной уровень шума (40) на 15 dB (A)	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	02.10.2023
16	Звуковое давление СОУЭ в комнате №220, расположенной на втором	п.4 ст.84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	02.10.2023

	не превышало основной уровень шума (40) на 15 dB (A)	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п.6.3, таблица №1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»	
17	На двери технического этажа (подвального помещения) отсутствует информация о месте хранения ключей	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	02.10.2023
18	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке, а именно: помещение котельной не защищено АПС	ч. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	02.10.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инспектор ОНД и ПР по Кетовскому и Половинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области старший лейтенант внутренней службы Бесполников А.А.		
<small>(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие)</small>		
		М.Л.П.
« 28 »	02	20 23 г.

Предписание для исполнения получил (а):

<small>(именно)</small>		<small>(должность, фамилия, инициалы)</small>	
«		20	г.

Кадровое подразделение России РПО + 64600279095288