



Главное управление  
социальной защиты населения  
Курганской области  
Государственное бюджетное  
учреждение  
«Сычевский психоневрологический  
интернат»  
641323 Курганская область,  
Кетовский район, д. Логоушка  
ул.Интернаговская,1  
тел. (8-35231) 3-31-71  
эл.почта: spni45@vandex.ru

Главному государственному санитарному врачу  
Кетовского территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Курганской области  
А. В. Щаленину  
и.о. директора ГБУ «Сычевский ПНИ»  
В. А. Корецких

28.11.2023 № 301

### Ответ на предписание № 8-10-1/14 от 18.07.2023. об устранении выявленных нарушений санитарных норм

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений № 8-10-1/14 от 18.07.2023. со сроком исполнения до «01» декабря 2023.

№ п/п	Содержание нарушений санитарных правил	Выполненные мероприятия
1	Территория учреждения, а также прилегающая территория на расстоянии 50 метров частично не благоустроена, (не расчищен мелкий кустарник, не скошена высокая трава, складированы ветки)	Территория учреждения, а также прилегающая территория на расстоянии 50 метров благоустроена, расчищен мелкий кустарник, скошена высокая трава, ветки убраны
2	Производственный контроль осуществляется не в полном объеме, отсутствует контроль за освещенностью и параметрами микроклимата в помещениях для проживающих	Производственный контроль осуществляется в полном объеме, произведены замеры на освещенность и параметры микроклимата в помещениях для проживающих, акт прилагается
3	При организации питания производственный контроль, основанный на принципах ХАССП не осуществляется	Разработана программа производственного контроля на принципах ХАССП и внедряется в организацию питания
4	На источнике водоснабжения не организованы зоны санитарной охраны	На источнике водоснабжения организованы зоны санитарной охраны, Первая зона ЗСО - огорожена металлическим забором, верхняя часть

		забора обнесена колючей проволокой, освещена по периметру забора.
5	Санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения организации не предоставлено.	Решением Кетовского районного суда вынесен срок, получить санитарно-эпидемиологическое заключение на источник водоснабжения организации до 01.09.2024. Копия решения суда прилагается В данный момент заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии В Курганской области» на проведение исследования качества воды (полный химанализ) для подбора системы очистки воды.
6	Надземная часть водозаборного сооружения не имеет укрытия для предотвращения загрязнения воды водоисточника, для защиты каптажного сооружения от затопления поверхности водами не оборудованы отмостки с уклоном в сторону водоотводной кнавы	Над надземная частью водозаборного сооружения смонтирован навес из металлического каркаса закрытый металлическим профлистом. Вокруг каптажного сооружения залита бетонная отмостка с уклоном в сторону водоотводной канавы.
7	На источнике водоснабжения не организованы зоны санитарной охраны, территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, не озеленена, не оборудованы дорожки с твердым покрытием	На территории первого пояса ЗСО грунт спланирован для отвода поверхностного стока за ее пределы, Озеленение территории ЗСО культурными кустарниковыми растениями запланировано на весенний наиболее благоприятный период для высаживания. Дорожки до каптажного сооружения отсыпаны мелким щебнем.
8	В границах второго пояса ЗСО источника водоснабжения размещены отвалы твердого топлива (уголь), отвалы отходов котельной (шлак), строительные отходы	Угольная котельная в нашем учреждении законсервирована в виду перевода отопления на газ. Отвалы угля нет возможности переместить за пределы второго пояса ЗСО, так как не позволяет размер территории учреждения. В ГУСЗН Курганской области сделано обращение на передачу остатков угля в подведомственные учреждения. Строительные отходы вывезены.
9	В овощном складе (овощехранилище) не поддерживается определенный климат со строгими параметрами температуры и относительной влажностью, установленные производителем	Для поддержания определенного климата и температуры в овощном складе требуется установить специальное оборудование. В 2024 году планируется провести капремонт здания овощехранилища. ПСД на капремонт овощехранилища проходит госэкспертизу.
10	Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, не обеспечивают последовательность (поточность) технологических	Для соблюдения поточности технологического процесса при первичной и вторичной обработке овощей, оборудование и моечные ванны




	процессов, исключаяющие встречные потоки сырья, полуфабрикатов ( первичная и вторична обработка овощей осуществляется в одном цехе, вход в мясной цех организован через склад сыпучих продуктов)	установили по ходу технологического процесса. В мясной склад организован отдельный вход с улицы.
11	Внутренняя отделка овощного склада имеет повреждения, признаки поражения грибком и не позволяет качественно проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	В помещении овощного склада в здании столовой произведен ремонт внутренней отделки.
12	Отсутствует возможность проведения дезинфекции в организации питания в связи с нарушением внутренней отделки в помещении овощного склада(овощехранилища)	В 2024 году планируется провести капремонт здания овощехранилища ПСД на капремонт овощехранилища проходит госэкспертизу.

Приложение:

1. Акт выполненных работ № 0000-009041 от 18.10.2023(копия) – 1 лист;
2. Программа организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил.....(1лист) – копия;
3. Решение Кетовского районного суда от 27.07.2023.(копия) – 3 листа;
4. Письмо № 14-08107/23 от 30.10.2023. ГУСЗН Курганской области о планируемом капитальном ремонте ГБУ « Сычевский ПНИ»(копия) – 1 лист;
5. Сводный сметный расчет Капитальный ремонт ГБУ «Сычевский ПНИ»(копия) – 2 литса

И.о. директора



В.А. Корецких