

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СЫЧЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»**

**П Р И К А З**

09.02.2024 № 56  
д. Логоушка

**о проведении мероприятий по устранению нарушений выявленных в ходе профилактического визита проведенного сотрудниками МЧС России по Курганской области.**

31 января 2024 г. дознавателем ОНД и ПР по Кетовскому и Половинскому районам Сулейменовым А.К. в ГБУ «Сычевский ПНИ» проведен профилактический визит. По результатам профилактического визита вынесено предписание об устранении нарушений обязательных требований.

В целях исполнения предписания, и повышения пожарной безопасности учреждения

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по устранению нарушений выявленных в ходе профилактического визита проведенного сотрудниками МЧС России по Курганской области.
2. Лицам назначенным ответственными, обеспечить выполнение всех пунктов плана.
3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой


И.О. Директора



В.А. Корецких

С приказом ознакомлены:



«УТВЕРЖДАЮ»  
 И.О. Директора ГБУ «Сычевский ПНИ»  
 В.А. Корецких   
 « \_\_\_\_\_ » февраль 2024 г.

П Л А Н  
 Мероприятий по устранению нарушений выявленных в ходе  
 Профилактологического визита проведенного сотрудниками МЧС России по  
 Курганской области.

Квизы	Перечень нарушений, указанных в предписании Госпожнадзора	Наименование мероприятий которые необходимо выполнить	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Отметка о выполнении
2401 66- /4/П ПР	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется сверх срока службы установленного изготовителем.	1. Заключить договор на проведение проектно- сметных работ на монтаж АПС и СОУЭ. 2. Провести госэкспертизу проекта АПС и СОУЭ. 3. Заключить договор на проведение работ по монтажу АПС и СОУЭ.	Специалист ПБ Терещенко Н.И.	До 07.10.2024 г.	
2401 66- 5/4/П ПР	При сработке автоматической пожарной сигнализации система оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией на первом этаже здания не включилась.	Вызвать представителей обслуживающей организации. Провести проверку приборов СОУЭ. При необходимости неисправные приборы заменить.	Специалист ПБ Терещенко Н.И.	До 07.10.2024 г.	

лист по пожарной безопасности  Терещенко Н.И.